



TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 864410
Sagsnavn: Midtsjællands Vandforsyning
Gevninge Værkerne

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Midtsjællands Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Østved
4320 Lejre
Att.: -

Udskrevet: 24-09-2024
Version: 1
Modtaget: 16-08-2024
Analyseperiode: 16-08-2024 -
24-09-2024
Ordrenr.: 864410

Sagsnavn: Midtsjællands Vandforsyning Gevninge Værkerne
Lokalitet: Bygade Værket
Prøvested: Skuldebjerg 31, 4000 Roskilde
Prøve ID: Køkkenhane under uret
Udtaget: 16.08.2024 kl. 09:39
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 940:2024, Gruppe B
Prøvetager: LAB/SKN
Kunde: Midtsjællands Vandforsyning A.m.b.a., Byvejen 22 B, Østved, 4320 Lejre, Att. -

Prøvenr.: 151612/24

Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Forbruger taphane jvf BEK 940:2024
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-	-	
Prøvetagning, Taphane (m. flush)	+		- DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006		
Lugt	#	Ingen lugt (1)	Ingen	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Smag	#	Ingen (1)	Ingen	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Gennemskylningstid	10	min	Målt i felten		Gennemskyldning min. 5 minutter
pH ved prøvetagning	7.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012	7 - 8.5	Vandet må ikke være kalkaggressivt
Temperatur ved prøvetagning	17.9	°C	-	-	Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12°C ved taphanen
Ledningsevne v. ptagning	66	mS/m	DS/EN 27888:2003	30 mS/m	Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000	<1	
Kimtal ved 22 °C	1	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002	200	
Coliforme bakterier	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
E. Coli	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
Turbiditet	0.14	FNU	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 FNU	
Mangan, Mn	<0.0020	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	0.05 mg/l	
Natrium, Na+	11	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	175 mg/l	
Jern, Fe	<0.010	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	0.2 mg/l	
Ammonium+ammoniak, NH4+	<0.0040	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013+DS224:1975Mod	0.05 mg/l	
Nitrit, NO2-	0.0033	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013	0.1 mg/l	
Nitrat, NO3-	3.2	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013 + beregning	50 mg/l	
Chlorid, Cl-	22	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013	250 mg/l	
Fluorid, F-	0.45	mg/l	DS 218:1975,MOD	1.5 mg/l	
Sulfat, SO4--	18	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013	250 mg/l	
Farvetal, Pt	<1.0	Pt mg/l	DS/EN ISO 7887 C:2012	15 mg Pt/l	Såfremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt 15.
NVOC	1.1	mg/l	DS/EN 1484:1997+SM 5310B:2014	4 mg/l	
Cyanid CN, total	<1.0	µg/l	DS/EN ISO 14403-2:2012	50 µg/l	
Aluminium, Al	11	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	200 µg/l	
Antimon, Sb	<0.20	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	5 µg/l	
Arsen, As	0.48	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	5 µg/l	
Bly, Pb	0.21	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	5 µg/l	
Bor, B	250	µg/l	DS/EN ISO 11885:2009	1000 µg/l	

side 1 af 4

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 864410
Sagsnavn: Midtsjællands Vandforsyning
Gevninge Værkerne

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		151612/24			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Forbruger taphane jvf BEK 940:2024
Cadmium, Cd	<0.0030	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	3 µg/l	
Chrom, Cr	0.10	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	25 µg/l	
Kobolt, Co	0.033	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	5 µg/l	
Kobber, Cu	3.7	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	2000 µg/l	
Kviksølv, Hg	<0.0010	µg/l	DS/EN ISO 17852:2008	1 µg/l	
Nikkel, Ni	0.18	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	20 µg/l	
Selen, Se	<0.050	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	10 µg/l	
Zink, Zn	72	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	3000 µg/l	
HS chlorerede drikkevand	-	-	DS/EN ISO 10301:2000		
HS BTEXN	-	-	DS/EN ISO 10301:2000		
PAH'er vandforsyning, 6 komp.	-	-	DIN 38407-F39		
Benzen	<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000	1 µg/l	
Toluen	0.021	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000	25 µg/l	
Ethylbenzen	<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000		
m/p-xylen	<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000		
o-xylen	<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000		
Xylener (o,-m- og p-xylen)	<0.040	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000		
Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen) #	<0.060	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000		
Naphtalen	<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000	2 µg/l	
Fluoranthen	*2	<0.001	µg/l	DIN 38407-F39	0.1 µg/l
Benzo(b)fluoranthen	*2	<0.001	µg/l	DIN 38407-F39	
Benz(k)fluoranthen	*2	<0.001	µg/l	DIN 38407-F39	
Benz(a)pyren	*2	<0.001	µg/l	DIN 38407-F39	0.010 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren	*2	<0.001	µg/l	DIN 38407-F39	
Benz(ghi)perylen	*2	<0.001	µg/l	DIN 38407-F39	
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 940, 2024)	*2	<0.10	µg/l	DIN 38407-F39	0.1 µg/l
PAH, sum (6 komp. jf. bek. 811, 2024)	*2	<0.10	µg/l	DIN 38407-F39	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000	1 µg/l
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000	1 µg/l
1,1,2-trichlorethan		<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000	1 µg/l
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000	1 µg/l
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000	1 µg/l
Vinylchlorid		<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000	0.5 µg/l
1,1-dichlorethylen		<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000	1 µg/l
trans-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000	1 µg/l
cis-1,2-dichlorethylen		<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000	1 µg/l
1,2-dichlorethan		<0.020	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000	1.0 µg/l
Dichlormethan		<0.10	µg/l	DS/EN ISO 10301:2000	1 µg/l
Epichlorhydrin	*1	<0.050	µg/l	W-OCPECD01 - GC/MS	0.1 µg/l
2,6-dichlorphenol		<0.010	µg/l	AK158 - GC/MS	0.1 µg/l
Pentachlorphenol		<0.010	µg/l	AK158 - GC/MS	0.01 µg/l
1,2,4-triazol		<0.010	µg/l	AK207 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Acrylamid	*1	<0.050	µg/l	Underleverandør - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Pesticider, Drikkevand grundpakke LC/MS		-	-- LC/MS/MS		
Pesticider, Drikkevand grundpakke GC/MS		-	-- GC/MS		
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)), 2,6-dichlorprop	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l	
4-CPP, (4-Chlorprop)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l	
Aminomethylphosphonsyre, AMPA	<0.010	µg/l	AK144 - LC/MS/MS	0.1 µg/l	
Atrazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l	
Bentazon	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l	
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l	
ETU (Ethylenthiourea)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l	
2,6-dichlorbenzoesyre	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l	
Desphenyl-chloridazon, DPC	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l	
Imazalil	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l	
Methyl-desphenyl-chloridazon	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l	

Anvendelse af kemikalier med indhold heraf bør undgås til vandbehandling

side 2 af 4

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 864410
Sagsnavn: Midtsjællands Vandforsyning
Gevninge Værkerne

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	151612/24			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi Forbruger taphane jvf BEK 940:2024
4-nitrophenol	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
2,4-dichlorphenol	<0.010	µg/l	AK158 - GC/MS	0.1 µg/l
Desethylatrazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Desethyl-desisopropylatrazin (DEIA)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Desethyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Desethylterbutylazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Desisopropyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Dichlobenil	<0.010	µg/l	AK78 - GC/MS	0.1 µg/l
Dichlorprop(2,4-DP)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Didealkyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Glyphosat	<0.010	µg/l	AK144 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Hexazinon	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Hydroxysimazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
MCPA	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Mechlorprop(MCPP)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Metamitron-desamino	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
PPU (IN 70941), (Nedbr. af Rimsulfuron)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	
Simazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
TFMP	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	
Pentachlorbenzen	<0.010	µg/l	AK158 - GC/MS/SIM	
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	<0.010	µg/l	AK207 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Chlorothalonilamid-sulfonsyre (R417888)	<0.0050	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0,1 µg/l
Pesticider, DRV BEK 940:2024	-	-	- LC/MS/MS	
Alachlor ESA	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Dimethachlor ESA	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Dimethachlor OA (CGA 50266)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Metazachlor ESA	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Metazachlor OA	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Propachlor ESA	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
t-Sulfinyleddikesyre (Acetochlor SAA)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
CGA 369873 (Dimethachlor metab.)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Metaldehyd	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
Monuron	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) (Nedbr. af Chlorothalonil)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (CGA324007, LM5, nedbr. af Terbutylazin)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (SYN545666, LM6, nedbr. af Terbutylazin)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on (LM3)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l
PFAS-forbindelser, Drikkevand	-	-	ASTM D7979-20	
PFHpA, Perfluorheptansyre	<0.30	ng/l	ASTM D7979-20	
PFOA, Perfluoroctansyre	<0.10	ng/l	ASTM D7979-20	
PFNA, Perfluorononansyre	<0.10	ng/l	ASTM D7979-20	
PFNS, Perfluoronansulfonsyre	<0.30	ng/l	ASTM D7979-20	
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	<0.30	ng/l	ASTM D7979-20	
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	<0.10	ng/l	ASTM D7979-20	
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	<0.10	ng/l	ASTM D7979-20	
PFDS, Perfluordecansulfonsyre	<0.30	ng/l	ASTM D7979-20	
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	<0.30	ng/l	ASTM D7979-20	
PFHxA, Perfluorhexansyre	<0.30	ng/l	ASTM D7979-20	

side 3 af 4

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 864410
Sagsnavn: Midtsjællands Vandforsyning
Gevninge Værkerne

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	151612/24			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi Forbruger taphane jvf BEK 940:2024
PFBA, Perfluorbutansyre	<1.0	ng/l	ASTM D7979-20	
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre	<0.30	ng/l	ASTM D7979-20	
PFUnDA, Perfluorundecansyre	0.52	ng/l	ASTM D7979-20	
PFPeA, Perfluorpentansyre	<0.30	ng/l	ASTM D7979-20	
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre	<0.30	ng/l	ASTM D7979-20	
PFDA, Perfluordekansyre	<0.30	ng/l	ASTM D7979-20	
6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre)	<0.30	ng/l	ASTM D7979-20	
PFDoDA, Perfluordodekansyre	0.78	ng/l	ASTM D7979-20	
PFTTrDA, Perfluortridekansyre	<1.0	ng/l	ASTM D7979-20	
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre	<1.0	ng/l	ASTM D7979-20	
PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre	<1.0	ng/l	ASTM D7979-20	
PFTTrDS, Perfluortridecansulfonsyre	<1.0	ng/l	ASTM D7979-20	
Sum af 4 PFAS (PFHxS, PFNA, PFOA, # PFOS)	<0.20	ng/l	ASTM D7979-20	
Sum af påviste PFAS, 22 stoffer #	1.3	ng/l	ASTM D7979-20	100 ng/L
DEET	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	
2,6-Dimethylacetanilid (CGA42447)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS	0.1 µg/l

Kommentar

Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Underleverandør

- *1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
- *2 GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, DAkKS D-PL-14170-01-00

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Lejre KommuneTeknisk Forvaltning, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

DONSlab
R. DONS' Vandanlytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20241018/017
22. oktober 2024
Blad 1 af 2

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: Køkken Skullebjerg 31		
Temperatur 15,1 °C			Prøvedato: 2024-09-30 Kl. 13:04		
			Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006		

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S : Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

KinDe

Karin Spanggaard, *EH, laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

 DANAK
Test Reg. nr. 48

Analyserapport nr. 20241018/017
22. oktober 2024
Blad 2 af 2

UNDERLEVERANDØR			
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE U _{rel}
PFAS-FORBINDELSER	Ikke påvist		
Perflourononansyre, PFNA µg/l	< 0,0003		ISO 21675:2019 50%
Perfluoroheptansyre, PFHpA µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluoroktansyre, PFOA µg/l	< 0,0003		ISO 21675:2019 50%
Perfluorhexansulfonsyre, PFHxS µg/l	< 0,0003		ISO 21675:2019 50%
Perfluoroktansulfonsyre, PFOS µg/l	< 0,0002		ISO 21675:2019 50%
Perfluordecansulfonsyre, PFDS µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluoroktansulfonamid, PFOSA µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluorhexansyre, PFHxA µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluorobutanoate, PFBA µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluorodecansyre, PFDA µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Fluortelomersulfonsyre (6:2 FTS) µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluorpentansyre, PFPeA µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluorbutansulfonsyre, PFBS µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluorpentansulfonsyre, PFPeS µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluorheptansulfonsyre, PFHpS µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluorundecansulfonsyre, PFUnDS µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluornonansulfonsyre, PFNS µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluordodecansulfonsyre, PFDoDS µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluortridecansulfonsyre, PFTrDS µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluorundecansyre, PFUnDA µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluordodecansyre, PFDoDA µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
Perfluortridecansyre, PFTrDA µg/l	< 0,001		ISO 21675:2019 50%
PFAS sum (22)* µg/l	< 0,1	0,1	Beregnet
SUM PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS* µg/l	< 0,002	0,002	Beregnet

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Kinda

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S ; Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*



TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 893137
Sagsnavn: Midtsjællands Vandforsyning
Gevninge Værkerne

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Midtsjællands Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Østved
4320 Lejre
Att.: -

Udskrevet: 29-11-2024
Version: 1
Modtaget: 15-11-2024
Analyseperiode: 15-11-2024 -
29-11-2024
Ordrenr.: 893137

Sagsnavn: Midtsjællands Vandforsyning Gevninge Værkerne
Lokalitet: Bygade Værket
Prøvested: Skuldebjerg 31, 4000 Roskilde
Prøve ID: Køkkenhane under ur
Udtaget: 15.11.2024 kl. 10:10
Prøvetype: Drikkevand
Prøvetager: LAB/SKN
Kunde: Midtsjællands Vandforsyning A.m.b.a., Byvejen 22 B, Østved, 4320 Lejre, Att. -

Prøvenr.:	261050/24				
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Forbruger taphane jvf BEK 940:2024
Prøvetagning, Taphane (m. flush)	+		- DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006		
Gennemskyldningstid	10	min	Målt i felten		Gennemskyldning min. 5 minutter
PFAS-forbindelser, Drikkevand			ASTM D7979-20		
PFUnDA, Perfluorundecansyre	<0.30	ng/l	ASTM D7979-20		
PFDODA, Perfluordodecansyre	<0.30	ng/l	ASTM D7979-20		

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Lejre Kommune Teknisk Forvaltning, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø