ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

Ordrenr: 1022191
Sagsnavn: Midtsjællands Vandforsyning Gevninge Værkerne

ANALYSERAPPORT

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Osted
4320 Lejre
Att.: -

Udskrevet: 21-10-2026
Version: 1
Modtaget: 14-10-2026
Analyseperiode: 14-10-2026 - 21-10-2026
Ordrenr.: 1022191

Sagsnavn Midtsjællands Vandforsyning Gevninge Værkerne
Lokalitet: Bygade Værket
Prøvested: Lindenborgvej 133, 4000 Roskilde
Udtaget: 14.10.2026 kl. 09:20
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1272 af 31/10/2025, Gruppe A
Prøvetager: LAB/HHK
Kunde: MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a., Byvejen 22 B, Osted, 4320 Lejre, Att. -

Prøvenr.:		229058/26				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**Metode**	**Grænseværdi**	**Forbruger taphane jvf BEK 1272:2025**
Feltmålinger:			-	-		
Prøvetagning, Taphane (u. flush)		+	-	DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006		
Lugt	#	Ingen lugt (1)	Ingen	-		Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Smag	#	Ingen (1)	-	-		Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
pH ved prøvetagning		7.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012	7 - 8.5	Vandet må ikke være kalkaggressivt
Ledningsevne v. ptagning		73.3	mS/m	DS/EN 27888:2003	>30 mS/m	Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C
Laboratoriets målinger:						
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000	<1	
Kimtal ved 22 °C		1	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002	200	
Coliforme bakterier		<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
E. Coli		<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
Turbiditet		0.12	FNU	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 FNU	
Jern, Fe		0.012	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	0.2 mg/l	
Farvetal, Pt		1.2	Pt mg/l	DS/EN ISO 7887 C:2012	15 mg Pt/l	Såfremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt 15.

Kommentar

Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering
Verificeringkode: E8126317F83A

Helle Hornemann

Kopimodtagere:
Lejre KommuneTeknisk Forvaltning, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om detektionsgrænse og måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER