

MidstSjællands Vandforsyning
Byvejen 22B
Osted
4320 Lejre

Analysereport nr. 20221018/001
18. oktober 2022
Blad 1 af 1

Kopi til:



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				
Temperatur		17,1	°C	
Prøvested: Køkken Orehøjvej 15 A Prøvedato: 2022-09-01 Kl. 12:13 Prøvetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C pr.ml	4	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,15
Kimtal v. 37°C pr.ml	1		DS/EN6222:2000, MM005	0,15
Coliforme bakterier pr. 100ml	11 !	i.m.	Colilert18, MM001	0,06
<i>E. coli</i> pr. 100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Karin Spanggaard, EH, laborant

MidstSjællands Vandforsyning
Byvejen 22B
Osted
4320 Lejre

Analyserapport nr. 20221018/002
18. oktober 2022
Blad 1 af 1

Kopi til:



Rapporten må kun gives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: Køkken Orehøjvej 15 A Prøvedato: 2022-09-05 Kl. 09:15 Prøvetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006		
Temperatur	17,2	°C			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	pr.ml	2	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,15
Kimtal v. 37°C	pr.ml	< 1		DS/EN6222:2000, MM005	0,15
Coliforme bakterier	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2022-09-01 rapport nr. 20221018/001

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S : Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*

MidstSjællands Vandforsyning
Byvejen 22B
Osted
4320 Lejre

Analyserapport nr. 20221018/003
18. oktober 2022
Blad 1 af 1

Kopi til:



Rapporten må kun gives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: Køkken Orehøjvej 15 A		
Temperatur 15,7 °C			Prøvedato: 2022-09-20 Kl. 08:05		
(Empty space for notes or additional data)			Prøvetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006		
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	pr.ml	2	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,15
Kimtal v. 37°C	pr.ml	1		DS/EN6222:2000, MM005	0,15
Coliforme bakterier	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06
(Large empty space for detailed results or comments)					

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2022-09-05 rapport nr. 20221018/002

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S : Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Kinder

Karin Spanggaard, *EH, laborant*

Analyserapport nr. 20221018/004
18. oktober 2022
Blad 1 af 1



DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: Køkken Orehøjvej 23		
Temperatur 16,2 °C			Prøvedato: 2022-09-20 Kl. 08:24		
(Empty space for notes or additional data)			Prøvetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006		
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	pr.ml	38	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,15
Kimtal v. 37°C	pr.ml	2		DS/EN6222:2000, MM005	0,15
Coliforme bakterier	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06
(Large empty space for detailed results or comments)					

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Kinder

Karin Spanggaard, *EH, laborant*