

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gevninge Vandværk a.m.b.a.
Holmehuse 13, Gevninge
4000 Roskilde
Att.: Kristen Kasserer

Udskrevet: 11-05-2018
Version: 1
Modtaget: 25-04-2018
Påbegyndt: 25-04-2018
Ordrenr.: 439162

Sagsnavn Gevninge VV
Lokalitet: Gevninge Vandværk
Prøvested: DGU 206.901-1
Udtaget: 25.04.2018 kl. 11:45:00
Prøvetype: Råvand - Boringskontrol
Prøvetager: LAB/SKN
Kunde: Gevninge Vandværk a.m.b.a., Holmehuse 13, Gevninge, 4000 Roskilde

Prøvenr.:	56333/18		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
FELTMÅLINGER:			
Prøvetagning, Boring	+	-	DS/ISO 5667-11:2009
pH ved prøvetagning	7.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Temperatur ved prøvetagning	9.8	°C	-
Ledningsevne v. ptagning	67.7	mS/m	DS/EN 27888:2003
Iltindhold v. ptagning	3.29	mg/l	DS/EN ISO 5814:2012
Laboratoriets målinger:			
Calcium, Ca++	89	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Magnesium, Mg++	19	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Kalium, K+	7.1	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Natrium, Na+	9.6	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Jern, Fe	0.27	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Mangan, Mn	0.021	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Ammonium+ammoniak, NH4+	1.2	mg/l	SM 17udg. 4500-NH3
Nitrit, NO2-	0.0012	mg/l	DS/ISO 15923:2013
Nitrat, NO3-	<0.030	mg/l	DS/ISO 15923:2013
Total phosphor, P	0.0080	mg/l	DS/EN ISO 6878:2004 Del 7
Chlorid, Cl-	22	mg/l	DS/ISO 15923:2013
Fluorid, F-	0.47	mg/l	DS 218:1975,MOD
Sulfat, SO4--	16	mg/l	DS/ISO 15923:2013
Hydrogencarbonat, HCO3-	400	mg/l	DS/EN ISO 9963-1:1996
Aggressiv kuldioxid, CO2	<5	mg/l	DS 236:1977
Hydrogensulfid, H2S	<0.01	mg/l	DS 278
Methan, CH4	<0.010	mg/l	HS GC/FID
NVOC	1.1	mg/l	DS/EN 1484:1997
Arsen, As	0.30	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016
Barium, Ba	72	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016
Bor, B	250	µg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Kobolt, Co	0.011	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016
Nikkel, Ni	<0.030	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016
Pesticider, Drikkevand grundpakke			
2,4-dichlorphenol	<0.010	µg/l	GC/LC/MS
2,6-Dichlorprop (2,6-DCPP)	<0.010	µg/l	GC/MS
2,6-dichlorbenzoesyre	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
2,6-dichlorphenol	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
4-CPP, (4-Chlorprop)	<0.010	µg/l	GC/MS
4-nitrophenol	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Aminomethylphosphonsyre, AMPA	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Atrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Bentazon	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Desphenyl-chloridazon	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Methyl-desphenyl-chloridazon	<0.010	µg/l	LC/MS/MS

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	56333/18		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Desethylatrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Desethyl-desisopropylatrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Desethyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Desethyl-terbutylatrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Desisopropyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Dichlobenil	<0.010	µg/l	GC/MS
Dichlorprop(2,4-DP)	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Didealkyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
ETU (Ethylenthionurea)	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Glyphosat	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Hexazinon	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Hydroxysimazin	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
MCPA	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Mechlorprop(MCPP)	<0.010	µg/l	LC/MS/MS
Simazin	<0.010	µg/l	LC/MS/MS

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Kopimodtagere:

Lejre Kommune Teknisk Forvaltning, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

side 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:

#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end